

Rapport nr.: 97 / 03 / 60 / 355  
Stroomleverende Mij.: ELECTRABEL  
Elekt. Mij. Klant Nr.: .....  
Teller nr.: 505415  
Stand I : ..... Stand II : .....



**O.C.B.**  
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

## PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek + controlebezoek  
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276 / .....  
Aanvulling verslag nr. ....  
Aard installatie : ~~Nieuwe~~ / Uitbreiding / Wijziging / ~~Voorlopig~~ / Bestaande / ~~Verzwarend~~  
Type der lokalen : WONING  
Plaats van onderzoek : NINGOFTREESTENWEG 84D 1703 SCHEPDAAL  
Eigendom van : MIR. EN HEUR. DE BOT idem  
Opdrachtgever : DHR. TIMMERTHANS ZWAM JAN DE TROCHSTRAT 114 1703 SCHEPDAAL  
Installateur : idem  
BTW : BE 749.001.435 ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....  
Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 01/03/1997

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 3 x 40A  
Hoofdbeveiliging : Zek : ..... Schak : 4/0A 40A 300 mA  
Meter-bordverbinding : kabeltype : VFVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling : kabeltype : ..... aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm<sup>2</sup>  
Bovengronds net / ondergronds op bovengronds net / ondergronds net - Wachtbuis - geplaatst / niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig / niet aanwezig  
Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sektie : 16 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 14 Ω  
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 5 Algemene isolatieweerstand : 2 MΩ  
Diff. schak. : algemene : 4/40A 300 mA (typ. A) bijkomende : 4/40A 30 mA (typ. A/F)

Beschrijving : zie schema's in bijlage

### NOTA'S

GEEN.

### INBREUKEN

GEEN.

### BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.  
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 01/03/1997, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven~~ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur  
de onderzoeker

**MOENS JURGEN**  
Inspekteur O.C.B. v.z.w.  
Tel. 02 - 269.07.07

**O.C.B.**

erkend controle organisme  
maatschappelijke zetel: Diksmuidelaan 305  
gewestelijke zetel: in elke provincie

2600 Berchem  
B.T.W. BE404312034

Tel. 03/230 00 52  
P.C. 000-0162392-14

Fax 03/230 39 13  
Bank 405-3020501-49